



- 1 Weitere Entwässerungsgegenstände oberhalb der Rückstauenebene
- 2 Lüftungsleitung über Dach
- 3 Sammelanschlussleitung aus der Küche
- 4 Schneckenpumpe
- 5 Druckleitung mit nachfolgender Aufweitung
- 6 Beruhigungsstrecke mind. 10 x DN
- 7 Getrennte Hauptlüftung der Schneckenpumpe
- 8 Lüftungsleitung des Fettabscheiders
- 9 Frischwasserzulauf Warm- und Kaltwasser mit Absperrventil
- 10 Füllrichtung mit Systemtrennung
- 11 Fettabscheider Freiaufstellung
z.B. Typ *EasyClean free Auto Mix NS 7*
- 12 Automatische Entleerungspumpe
- 13 Automatische Reinigung mit Schredder-Mix-System
- 14 Integrierte Fettschichtmessung
- 15 Probenahmeeinrichtung
- 16 Schaltgerät zum Fettabscheider
- 17 Schaltgerät zur Schneckenpumpe
- 18 Entleerungsleitung fest installiert stetig steigend verlegt
- 19 Einbauschrank Unterputz für die Anbindung zum Entleerungsfahrzeug mit integrierter Storz-B-Kupplung
- 20 Remote Schaltgerät zur Steuerung der Reinigung und Entleerung des Fettabscheiders
- 21 Grundleitung
- 22 Übergabeschacht
- 23 Anbindung zum Kanal